



Høringssvar til strategisk indeklimaplan

Skødstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg har med interesse læst høringsmaterialet til den strategiske indeklimaplan, herunder *Principper for prioritering af anlægsmidler* og beskrivelsen af *status på de 46 skoler*.

Principper for prioritering af anlægsmidler

Skolebestyrelse og MED-udvalg finder det positivt, at der prioriteres gennemsigtigt ud fra børneareal, indeklimate samt planlagte til- og udbygninger.

Status på Skødstrup Skole

Skolebestyrelse og MED-udvalgs kommentarer til den aktuelle status:

- *Temperatur og sol.* Skolen oplever særligt store udfordringer med temperatur og sol i bygning 6, som har vinduesindfald fra sydøst. Dette er ikke medtaget i beskrivelsen. Udskolingsklasserne samt Klub er særlig udfordret. Der har i efteråret 2019 været en aktuell indeklimasag om arbejdsmiljøet i Klubben. Denne sag er endnu ikke afsluttet.
- *Lys.* Skolens grundbelysning er udskiftet i alle lokaler og gangarealer. Dog mangler der stadig gruppelys i de pædagogiske læringsmiljøer.
- *Luft.* Bygning 6, som også er nævnt i indeklimaplanen, bør prioriteres. Dette skal ses i sammenhæng med det generende lysindfald/temperatursvingninger.
- *Akustik.* Enkelte lokaler (bl.a. bygning i 1) har utidssvarende gipslofter. Her opleves udfordringer med akustik.
- *Toiletter.* Det nævnte antal toiletter stemmer, dog er der langt op til Sundhedsstyrelsens anbefaling på 10 elever pr. toilet i indskoling. Skolen har aktuelt 20 toiletter til 674 børn (0.-4.kl). Det giver et gennemsnit på 34,7 barn pr. toilet. Toiletterne fremstår primært med gamle klinkegulve fra 1975 (Hasleklinker), skolen har prioriteret ekstra rengøring i løbet af skoledagen pga. lugtgener.
- *Garderobe.* Skolen er oprindeligt bygget til at have garderoberne i fællesrummene. Efterfølgende er SFO/skole etableret i fællesrummene. Det betyder, at garderoberne er flyttet til gangarealerne. Aktuelt opleves der udfordringer med snavs, børnetøj og dårlig luft i indskolingsområdet.
- *Spisning.* Skolen er ikke bekendt med det beskrevne forslag om etablering af fælles kantine og produktionskøkken/madkundskabslokale. Skolen har et aktuelt behov for mere plads og har for egne midler i 2019 renoveret madkundskabslokalet. Vi indgår derfor gerne i en dialog om de aktuelle udfordringer og behov.
- *Elevafhængigt areal.* Skolebestyrelsen og MED-udvalget er enige i udregningen, som viser, at der mangler ca. 1.000 m².

Andre kommentarer

- *Pædagogisk modernisering.* Skolen har stadig store udviklingsmuligheder i forhold til at skabe spændende læringsmiljøer. Klasselokalerne trænger generelt til en pædagogisk modernisering for at kunne sikre et spændende læringsmiljø med fokus på faglighed, bevægelse, innovation, it osv.
- *Generel vedligeholdelse.* Skolens gulve er generelt nedslidte og burde tænkes med i en pædagogisk modernisering.

Med venlig hilsen

Jeanette Baagø
Skolebestyrelsesformand

Søren B. Skouborg
Næstformand MED-udvalg

Henrik Kallestrup
Skoleleder

